

ROMANIA  
JUDETUL VASLUI  
MUNICIPIUL BARLAD  
CONSILIUL LOCAL

**HOTARAREA nr. 238 / 18.07.2018**

privind aprobarea Documentatiei si indicatorilor tehnico-economici precum si executiei obiectivului de investitii  
„Reabilitare conducta OL 150 mm Str. Suceava cu conducta PE De=110 mm”

avand in vedere expunerea primarului;  
potrivit raportului Directiei Tehnice;  
tinand cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consilului local;  
in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001-privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
in temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta ordinara;

**HOTARASTE:**

Art.1 Se aproba Documentatia tehnico-economica si executia obiectivului de investitii „Reabilitare conducta OL 150 mm Str. Suceava cu conducta PE De=110 mm”, avand indicatorii tehnico-economici mentionati in ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare, de catre SC AQUAVAS SA VASLUI.

Art.2 Hotararea va intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta publica.

Art.3 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primar prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Barlad si SC AQUAVAS SA VASLUI, Sucursala Barlad.

**Data astăzi , 18.07.2018**

Președinte de sedință,  
Consilier,  
prof. Bunea Marin



Contrasemnează,  
Secretar,  
jr.Haret Catalin

## **ANEXA la HCLM nr. 238 din 18.07.2018**

### **PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI „Reabilitare conducta OL 150 mm Str. Suceava cu conducta PE De=110 mm”, -etapa proiect tehnic de executie -**

1. Valoarea totala a investitiei conform Devizului general din proiectul tehnic nr. 4/30.06.2017 intocmit de SC AQUAVAS SA VASLUI, Sucursal Barlad este de 61.805 lei cu TVA din care 55.700 lei cu TVA reprezinta valoarea cheltuielilor pentru C+M.
  
2. Finantarea si durata estimata de realizare :
  - Durata de realizare estimata: maxim 3 luni in cursul anului 2018
  - Finantarea se va asigura de la bugetul local .
  
3. Caracteristici fizice principale:
  - inlocuirea vechii conducte de otel cu diametrul de 150 mm cu una noua de PEID cu diametrul de 110 mm cu lungimea de cca. 200 m,
  - montarea a 2 hidranti subterani cu Dn 80 mm
  - bransarea la noua conducta a celor 6 blocuri