

2

ROMANIA  
JUDETUL VASLUI  
MUNICIPIUL BARLAD  
CONSILIUL LOCAL

### HOTĂRÂREA nr. 167 / 29.05.2017

privind aprobarea Documentatiei si indicatorilor tehnico-economici precum si executiei obiectivului de investitii SISTEM PARATRASNET LA COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”

avand in vedere expunerea primarului;  
potrivit raportului Directie Tehnice din Primaria Barlad ;  
ținând cont de avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local;  
in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;  
potrivit prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b si alin. 4 lit. d din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  
in temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta ordinara;

#### HOTARASTE:

**Art.1** Se aproba Documentatia tehnico-economica (etapa proiect tehnic de executie) si executia obiectivului de investitii SISTEM PARATRASNET LA COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, avand indicatorii tehnico-economici mentionati in ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare.

**Art.2** Hotararea va intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta publica.

**Art.3** Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primar prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Barlad si reprezentantii legali ai Scolii Gimnaziale Iorgu Radu, din Municipiul Barlad.

**Data astăzi , 29.05.2017**

Președinte de sedință,  
Consilier,  
Motrea Georgică



Contrasemnează,  
Secretar,  
jr.Haret Catalin

## ANEXA la HCLM nr. 167 din . 29.05.2017

### PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI SISTEM PARATRASNET LA COLEGIUL TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” - etapa proiect tehnic de executie -

Din proiectul tehnic Nr. 133/2016 intocmit de catre proiectantul general SC ELECTRICOPET SRL si SC ELITE MG SRL in calitate de proiectant de specialitate rezulta:

1. Valoarea totala a investitiei conform Devizului general intocmit de proiectant este de 34.000 lei cu TVA.
  
2. Finantarea si durata estimata de realizare :
  - Finantarea se va asigura de la bugetul local al Municipiului Barlad.
  - Durata de realizare estimata (contractare si executie) : 3 luni de la prevederea fondurilor in bugetul COLEGIULUI TEHNIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”
  
3. Caracteristici fizice principale:
  - Sistemul proiectat este format din:
    - Instalatie de paratrasnet exterioara destinata sa capteze trasnetele ce cad pe structura cat si pe fetele laterale a acesteia si sa conduca curentul de trasnet pana la pamant, dotata cu un dispozitiv de amorsare tip PDA amplasat la inaltimea de min 18,85 m, avand raza minima de protectie de 101,5m asigurand inclusiv protectia cladirii centralei termice amplasata langa corpul principal;
    - instalatie de legare la pamant dotata cu o priza perimetrata de pamant.