

HOTĂRÂREA nr. 201 / 29.06.2017

privind aprobarea măsurilor și activităților întreprinse de S.C. Aquavas S.A Vaslui – Sucursala Bârlad în anul 2016 cu privire la programul de măsuri privind reducerea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Bârlad

Având în vedere :

- Expunerea de motive a primarului
- raportul de specialitate al Serviciului Gospodărire Comunală și Locativă, Monitorizarea Serviciilor Publice și Asociații de Locatari
- avizului comisiilor de specialitate ale Consiliului local;
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.14 și art. 45 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul Local Municipal Bârlad, întrunit în ședință ordinară,

HOTĂRĂSTE:

Art.1 Se aprobă măsurile și activitățile întreprinse de S.C. Aquavas S.A Vaslui – Sucursala Bârlad în anul 2016 cu privire la programul de măsuri privind reducerea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Bârlad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2 Hotărârea intră în vigoare odată cu aducerea la cunoștință publică.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad și de S.C.Aquavas S.A Vaslui, Sucursala Bârlad.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Vaslui, S.C.Aquavas S.A Vaslui, Sucursala Bârlad și serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad.

Data astăzi , 29.06.2017

Președinte de ședință,
Consilier,
Prof.Pasat Ionel Marius



Contrasemnează ,
Secretar,
jr.Haret Catalin

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Haret Catalin', written over the printed name.

Măsurile și activitățile întreprinse de S.C Aquavas S.A. – Suc. Bârlad în anul 2016, în scopul reducerii pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Bârlad :

Nr. crt.	Masuri stabilite prin program	Activitati intreprinse pentru reducerea pierderilor in Sistemul de alimentare cu apa pentru anul 2016;
1.	Reabilitarea si inlocuirea retelelor degradate;	- s-a semnat contractul de finantare pentru reabilitarea si extinderea retelelor de apa faza a-II-a din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM). De asemenea, s-a declansat procedura de achizitie pentru consultantul lucrarii; - s-a realizat reabilitarea retelei de apa strada Vasile Parvan tronson II, strada Petru Rares, strada Transilvaniei, in lungime de 310m din conducta PEID, De=250mm. Aceasta investitie a fost realizata din fonduri de la Consiliul Local Barlad;
2.	Intocmirea unui program anual de verificare si intretinere a retelelor in vederea prevenirii avariilor si planificarea lucrarilor de reparatii;	- cele 110 camine de vane din reseaua de distributie urmeaza un program de revizii si repararii astfel incat exista evidenta starii armaturilor din camine inainte si la iesirea din perioada de timp friguros, 15 noiembrie respectiv 15 martie;
3.	Identificarea consumatorilor bransati ilegal la reseaua de apa;	- s-au montat camine cu apometre de control in Cartierul Livada-Perieni;
4.	Controlul presiunii si reducerea acesteia prin crearea unui sistem eficient de monitorizare a presiunii;	- citirea, inregistrarea si reglarea zilnica a presiunii reguletoarelor de presiune si a retroregulatorului din strada M. Eminescu bl. P.10 - Exista montate in reseaua de distributie urmatoarele armature de reglare a presiunii: - regulator Dn250 str. 11 Iunie langa Pod str. Poradim; - regulator Dn100 cartier Bariera Puiesti; - regulator Dn100 str. Ion Codrescu; - regulator Dn100 cartier M. Eminescu (Statia 110KV);

		- regulator Dn100 str. Crang; - retroregulator Dn200 str. M. Eminescu.
5.	Realizarea unui program de verificare a contorilor si inlocuirea celor defecti;	- s-au realizat urmatoarele schimbari si verificari metrologice pentru anul 2016: - la scari de bloc – 64 buc; - case (utilizatori casnici) – 1253buc;
6.	Introducerea masurilor proactive de identificare a pierderilor de apa;	- limitarea presiunii necesare in retea si a presiunii de serviciu la maxim 2,5 atm. pentru blocurile de locuinte P+4 si maxim 4 atm. pentru blocurile de locuinte P+8; - identificarea tronsoanelor de conducte care au pierderi in reteaua de canalizare prin inspectia permanenta a retelei de canalizare; - monitorizarea lunara a consumurilor pe bransamentul blocurilor din oras, somarea celor care au pierderi in reteaua interioara.
7.	Reducerea timpilor de raspuns in cazul aparitiei unor avarii;	- lichidarea oricarei avarii in maxim 12 ore de la aparitia acesteia;
8.	Optimizarea functionarii sistemului de alimentare cu apa prin folosirea automatizarii si dispecerizarii;	- sistemul SCADA va fi realizat de acelasi constructor contractat pentru realizarea Reabilitarii Statiei de Tratare Crang prin fazarea lucrarilor in POIM pentru anii 2019-2020 cand va fi finalizata reabilitarea si extinderea retelei de distributie si statiilor de hidrofor;
9.	Monitorizarea permanenta a debitelor prin crearea de puncte de masurare de zona, analiza debitelor pe fiecare punct de masurare in varf de consum si pe timp de noapte;	- reteaua de distributie a permis sectorizarea a 8 (opt) zone unde se face monitorizarea zilnica, inregistrarea si stocarea datelor privind debitele la orele 23 ⁰⁰ seara si 05 ⁰⁰ dimineata. In acelasi timp se face balanta apei comparand debitul influent zonei monitorizate cu suma debitelor consumatorilor rezultand valoarea procentuala a pierderilor.
10.	Reducerea pierderilor din rezervoare, magistrale de transport si distributie;	- programul de investitii POS1 a facut posibila reabilitarea rezervorului de inmagazinare a apei de 7500 mc din Statia de Tratare Crang.