

România
Județul Vaslui
Municipiul Bârlad
Consiliul Local

HOTĂRÂREA NR. 373 /29.11.2019

privind aprobarea programului de măsuri întreprinse de S.C. Aquavas S.A Vaslui – Sucursala Bârlad, în anul 2018, pentru reducerea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al municipiului Bârlad

Având în vedere :

referatul de aprobare;

raportul de specialitate al Serviciului Gospodărire Comunală și Locativă, Monitorizarea Serviciilor Publice și Asociații de Locatari;

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit.n) art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1), lit. a) și art. 243 alin.(1) lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Municipal Bârlad, întrunit în ședință extraordinară,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă programul de măsuri întreprinse de S.C. Aquavas S.A Vaslui – Sucursala Bârlad, în anul 2018, pentru reducerea pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă al municipiului Bârlad, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Hotărârea intră în vigoare odată cu aducerea la cunoștință publică.

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad și de S.C.Aquavas S.A Vaslui, Sucursala Bârlad.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Vaslui, S.C.Aquavas S.A Vaslui, Sucursala Bârlad și serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Bârlad.

Data astăzi, 29.11.2019

**Președinte de ședință,
Consilier,
prof.Todireasa Adrian**



**Contrasemnează,
Secretar General,
jur.Haret Cătălin**

Programul de măsuri întreprinse de SC Aquavas SA –Suc. Bârlad în anul 2018, în scopul reducerii pierderilor de apă din sistemul de alimentare cu apă a municipiului Bârlad

Nr. crt.	Masuri stabilite prin program	Activitati intreprinse pentru reducerea pierderilor in Sistemul de alimentare cu apa pentru anul 2018;
1.	Reabilitarea si inlocuirea retelelor degradate;	- s-a semnat contractul de finantare pentru reabilitarea si extinderea retelelor de apa faza a-II-a din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM). De asemenea, s-a desemnat proiectantul pentru realizarea proiectului tehnic si a documentatiei de atribuire; - s-au realizat lucrari de inlocuire a retelelor cu pierderi: 186m conducta PE De=110mm pe strada Suceava si 250m conducta PE De=110mm pe strada Dorna. Aceste investitii s-au realizat din fonduri de la Consiliul Local Barlad;
2.	Intocmirea unui program anual de verificare si intretinere a retelelor in vederea prevenirii avariilor si planificarea lucrarilor de reparatii;	- cele 110 camine de vane din reseaua de distributie urmeaza un program de revizii si reparatii astfel incat exista evidenta starii armaturilor din camine inainte si la iesirea din perioada de timp friguros, 15 noiembrie respectiv 15 martie;
3.	Controlul presiunii si reducerea acesteia prin crearea unui sistem eficient de monitorizare a presiunii;	- citirea, inregistrarea si reglarea zilnica a presiunii reguletoarelor de presiune si a retroregulatorului din strada M. Eminescu bl. P.10 Exista montate in reseaua de distributie urmatoarele armature de reglare a presiunii: - regulator Dn250 str. 11 Iunie langa Pod str. Poradim; - regulator Dn100 cartier Bariera Puiesti; - regulator Dn100 str. Ion Codrescu; - regulator Dn100 cartier M. Eminescu (Statia 110KV); - regulator Dn100 str. Crang; - retroregulator Dn200 str. M. Eminescu.

4.	Realizarea unui program de verificare a contorilor si inlocuirea celor defecti;	- s-au realizat urmatoarele schimbări și verificări metrologice pentru anul 2018: - la scări de bloc – 35 buc; - case (utilizatori casnici) –2044buc;
5.	Introducerea masurilor proactive de identificare a pierderilor de apa;	- limitarea presiunii necesare în rețea și a presiunii de serviciu la maxim 2,5 atm. pentru blocurile de locuințe P+4 și maxim 4 atm. pentru blocurile de locuințe P+8; - identificarea tronsoanelor de conducte care au pierderi în rețeaua de canalizare prin inspectia permanentă a rețelei de canalizare; - monitorizarea lunară a consumurilor pe bransamentul blocurilor din oraș, somarea celor care au pierderi în rețeaua interioară.
6.	Reducerea timpilor de raspuns în cazul aparitiei unor avarii;	- lichidarea oricărei avarii în maxim 12 ore de la apariția acesteia;
7.	Monitorizarea permanentă a debitelor prin crearea de puncte de masurare de zonă, analiza debitelor pe fiecare punct de masurare în varf de consum și pe timp de noapte;	- rețeaua de distribuție a permis sectorizarea a 8 (opt) zone unde se face monitorizarea zilnică, înregistrarea și stocarea datelor privind debitele la orele 23 ⁰⁰ seara și 05 ⁰⁰ dimineața. În același timp se face balanța apei comparând debitul influent zonei monitorizate cu suma debitelor consumatorilor rezultând valoarea procentuală a pierderilor.
10.	Reducerea pierderilor din rezervoare, magistrale de transport și distribuție;	- programul de investiții POS1 a făcut posibilă reabilitarea rezervorului de înmagazinare a apei de 7500 mc din Stația de Tratare Crang; - prin proiectul de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă HG 536/2006 cu finanțare de la Consiliul Județean, s-au finalizat lucrările de reabilitare ale celor două rezervoare de 5000mc din Uzina de Apa.

În concluzie, aplicarea acestor măsuri a condus la înregistrarea unei pierderi de apă în procent de 40,62 %.